



Приемка штукатурных работ

Данный проверочный лист необходим для качества выполнения штукатурных работ. Проверку работ необходимо производить новым правилом с уровнем длиной 2,5 метра и строительным уголком. Так же для проверки углов необходимо использовать лазерный построитель плоскостей.

Проверка плоскости стен.

При высококачественной штукатурке отклонение от плоскости не должно превышать 1 мм по всем направлениям (горизонтали, вертикали, диагонали). Замечания:

Проверка оконных и дверных откосов.

Производим визуальный осмотр. И проверку плоскости откосов.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?