



СКС Типовой ТШ

ТШ

- Наличие питания 220В в ТШ
- Наличие ИБП в ТШ
- Схема питания зарезервирована
- Соединение СКС в ТШ соответствует категории 5е
- Длина линии UTP не более 100 метров

Тип кабеля между ТШ

- UTP
- Оптика

Монтаж

- Кабельные трассы смонтированы качественно
- Монтаж ТШ выполнен аккуратно
- Монтаж позволяет удобное обслуживание
- В ТШ нет мусора и пыли

Соединение 220В выполнено согласно ПУЭ

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

[как это убрать?](#)