



Лифты

Питание

- Кабина лифта оборудована БРП 12 вольт
- Питание до кнопки ГГС в кабине не ниже 12 вольт
- Блок питания кнопки запитан от ИБП
- Длина линии питания не более 100 метров
- Свитч запитан от БРП 12 вольт
- Блок питания свитча запитан от ИБП
- Свитч ТШ запитан от ИБП
- Соединения надежны

Тип соединения перехода с и на плоский шлейф

- Клемма
- Пайка
- Скрутка
- Бочка

Скотч-лок

Сеть и сигналы

Соединения соответствуют категории 5е тип В

Соединения надежны

Длина линка от свитча до кабины не более 70 метров

Кнопки смонтированы надежно

Кнопки в ЩУЛ смонтированы надежно

В инбилдинге подписано верно

Сигналы подключены

Да

Нет

0 контакт — вскрытие ЩУЛ

1 контакт — авария лифта

2 контакт — вскрытие шахты лифта

Звук и вывод сигналов

Связь с лифтом есть

В инбилдинге отображается верно

Сигналы отображаются верно

Лог с лифта пишется

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?