



## ОП Вареник.

Осмотр производить 2 раза в день, а также при появлении сбоев в работе систем.

### Чиллер

- Охлаждение работает
- Наргев работает

### Котельная

- Отопление контур 2 работает
- Отопление контур 3 работает
- Бойлеры ГВС работают

### Азот

- Давление в ресиверах есть, компрессор, генератор в работе

### Водоподготовка

- Давление исходной воды есть
- Давление в сист. умягчённой воды есть

Давление в системе осмосированной воды есть

В ёмкостях запаса вода есть

## **ДГУ**

Подогрев охлаждающей жидкости бол. и мал. АДГ есть

Заряд АКБ бол. АДГ есть

Заряд АКБ мал. АДГ есть

## **Септик технологической канализации**

Уровень стоков ниже опускной трубы

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?