



Чек-лист готовности шинопровода

Объект: Адрес: ФИО ответственного лица Дата Подпись

Хранение шинопровода

- на улице
- В помещении
- В заводской упаковке
- Без упаковки
- Наличие фотографий условий хранения

Внешний вид шинопровода

- Отсутствие посторонних предметов на шинопроводе
- Отсутствие влаги на линиях шинопровода
- Отсутствие повреждений шинопровода
- Наличие маркировки на секциях шинопровода (марка, название, длина, артикул)

- Закрытые крышки на окнах отбора мощности

Проверка стыков

- Затяжка стыков выполнена согласно инструкции, 83нм
- Затяжка стопор гайки 40нм.
- Отсутствие стыков в перекрытиях
- Отсутствие узлов крепления на стыках шинопровода
- Отсутствие узлов крепления в местах установки коробок отбора мощности

Проверка трассировки шинопровода

- Наличие бумажной версии проекта на объекте
- Правильность установки секций согласно ПД
- Проверка высотных отметок
- Отсутствие пересечений с другими коммуникациями
- Соответствие последовательности фаз в шинопровode в точках соединения с панелью/трансформатором
- Проверка расположения нейтрального проводника согласно проекту
- Проверка модулей изменения фазы
- Проверка узлов крепления шинопровода
- Наличие противопожарных барьеров в местах проходов через стены и

перекрытия

- Шинопровод выставлен в единой горизонтальной-вертикальной плоскости
- Проверка испытания изоляции(не менее 1000В переменного тока)
Убедитесь, что к системе не подключены никакие защитные устройства (автоматический выключатель, разъединитель и т. д.), а линии заземления и нейтрали отделены друг от друга. На линии все к

Инструменты

- Наличие динамометрического ключа(на 83 Нм)
- Гаечный ключ 10
- Фигурная отвертка/Шуруповерт
- Отвертка со сменными насадками

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?