



## Чек - лист: Соблюдение требований охраны труда при работе на высоте

Данный чек - лист содержит основные требования безопасности при выполнении работ на высоте, оценивает квалификацию специалистов, работающих на высоте, подготовку инструмента, мест проведения работ, возможность закрепления страховочных систем, инструктаж персонала, соответствие инструмента и мест проведения работ требованиям безопасности. Используйте в ходе проверки соблюдения требований безопасности при работе на высоте данный чек-лист [Узнать больше здесь](#)

### Общие положения

- Работники, выполняющие работы на высоте, прошли медицинские осмотры (первичный/периодический)  
*п.п. 6.1 - 6.2 Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н*
- Работники, выполняющие работы на высоте имеют квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.  
*п.13. ПОТРВ*
- Работники допущены к работе на высоте после проведения обучения обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (в том числе практическим навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и после использования)  
  
*п.16 Правил, ут. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (далее - ПОТРВ)*
- По окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения

работ на высоте обеспечено проведение стажировки работников

*п. 28 ПОТРВ*

- Имеются планы производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), технологические карты

*п. 35 ПОТРВ*

- Имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте

*пп. 14, 19 ПОТРВ*

- Имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска

*п. 15 ПОТРВ*

- Имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

*п.15 ПОТРВ*

- Имеется локальный нормативный акт о назначении лиц, ответственных за обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты

*п. 15, 35, 59 ПОТРВ*

- Имеется приказ или распоряжение о назначении должностного лица, ответственного за утверждение ППР на высоте

*п. 35, 46 ПОТРВ*

- Имеется журнал учета работ по наряду-допуску

*п. 54, Приложение N 5 ПОТРВ*

- Имеется журнал приема и осмотра лесов и подмостей.

*п.п. 97-100, Приложение N 6 ПОТРВ*

- На инвентарные леса и подмости имеется паспорт завода-изготовителя, взяты организацией на инвентарный учет, за условиями их использования установлен технический надзор

*п. 99-100 ПОТРВ*

- Все грузоподъемные машины, механизмы и устройства обеспечиваются техническим обслуживанием и документацией

*п. 228, 241 ПОТРВ*

## **План производства работ (технологические карты)**

- В плане производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) или в технологических картах работ на высоте (далее - ТК), определяются и указываются первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются временные ограждающие устройства

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек)

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются пути и средства подъема или спуска работников к рабочим местам или местам производства работ

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи

*п. 36 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения

*п. 36 ПОТРВ*

- ППР или ТК предусматривают дополнительные мероприятия,

выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок

*п. 42 ПОТРВ*

- В ППР или ТК определяются и указываются требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников

*п. 36 ПОТРВ*

## **Наряд - допуск**

- Утвержден перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска

*п. 48 ПОТРВ*

- Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте

*п. 50 ПОТРВ*

- Наряд-допуск определяет содержание и условия проведения работ на высоте

*п. 50 ПОТРВ*

- Наряд-допуск определяет время начала и окончания работ

*п. 50 ПОТРВ*

- Наряд-допуск определяет состав бригады, выполняющей работы на высоте, ответственных лиц при выполнении этих работ

*п. 50 ПОТРВ*

- Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначены, прошедшие соответствующую специальную подготовку должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов

*п. 53 ПОТРВ*

- Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначен ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов

*п. 53 ПОТРВ*

- Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначен ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих)

*п. 53 ПОТРВ*

## **Производство работ**

- При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определены, обозначены и ограждены зоны повышенной опасности

*п.п. 35, 56, 75 ПОТРВ*

- Для ограничения доступа работников в зоны повышенной опасности работодатель обеспечил их ограждение

*п.п. 35, 72, 75 ПОТРВ*

- При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками)

*п.п. 38, 76, 107, 280 ПОТРВ*

- Наличие технологических и маршрутных карт, предусматривающих требования к хранению заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства

*п.п. 79, 80 ПОТРВ*

- Проемы, в которые могут упасть работники, закрыты, ограждены и обозначены знаками безопасности  
*п.п. 81-82, 94-95, 106, 206, 252 ПОТРВ*
- Проемы для перемещения грузов имеют всесторонние ограждения  
*п. 95 ПОТРВ*
- Леса оборудованы лестницами или трапами для подъема и спуска людей  
*п.п. 94, 181 ПОТРВ*
- Результаты приемки лесов утверждаются главным инженером (техническим директором) организации, принимающей леса в эксплуатацию или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)  
*п. 97 ПОТРВ*
- Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудованы защитными козырьками для защиты от случайно упавших сверху предметов  
*п. 107 ПОТРВ*
- Места прохода людей оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой  
*п. 108 ПОТРВ*
- Подвесные леса во избежание раскачивания прикреплены к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям  
*п. 110 ПОТРВ*
- Лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м оборудованы системами безопасности  
*п. 84 ПОТРВ*

- Конструкция приставных лестниц и стремянок исключает возможность сдвига и опрокидывания их при работе

*п.п. 169 - 171, 177 ПОТРВ*

- Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем (производителем) работ (без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей)

*п. 179 ПОТРВ*

Подробнее, об организации работ на высоте: Анкерные устройства в условиях нового приказа 782н  
Какая должна быть каска при работе на высоте? Типовые повреждения СИЗ от падения с высоты  
Основные требования по охране труда к применению лестниц  
Практика оценки профессиональных рисков при работе на высоте