



## Штукатурка

Этапы работ: демонтаж и возведение. Вид работ: черновые работы

### Чек-лист

- Отклонение по вертикали: не более 0,5мм на 1м, но не более 5мм на всю высоту помещения.
- Отклонение по горизонтали: не более 1мм на 1м.
- Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали: на площади 4 м.п. не более 2мм на 1м, но не более 5мм на весь элемент.
- Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины: не более 4мм на весь элемент.
- Отклонения ширины откоса от проектной: не более 2мм.
- Толщина дверного проёма: по периметру должна быть одинаковой.
- Углы 90 градусов: Проверка углов в санузлах; места, где будет находиться мебель.
- Проверка адгезии: Звук при ударе открытой ладонью должен быть глухим, что свидетельствует об отсутствии пустот и равномерности нанесения отделочного слоя.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?