



Дом1

1. Выравнивание и стяжка модулей

2. Герметизация стыков модулей

Межвенцовый утеплитель, пена.

3. Угловой планкен

4. Короткий планкен

5. Планкен длинный

6. Удаление транспортировочных гвоздей

7. Вент.решетка

8. Наличие подоконника панорамы

Помятый элемент приравнивается к отсутствию

9. Козырек панорамы

10. Откос панорамы

11. Откосы рамных окон

Отсутствие одного элемента приравнивается к полному отсутствию откоса

12. Капельники крыши

Устанавливаются между ОСП и технологическим капельником на ГЕРМЕТИК или РЕЗИНО-БИТУМНУЮ МАСТИКУ . (кровля приклеена к технологическому капельнику)

13. Конек

Устанавливается на кровельные винты. Переход коньковых элементов не менее 30 см.

Стыки конька устанавливать с мастикой или герметиком

14. Заземление

15. Гофра ввода

Металлическая

16. Кабель ввода

Не менее 3х жильный. Жила не менее 6 мм.кв

17. Регулировка вх. двери

По инструкции от производителя двери или после консультации по телефону.

18. Уличная розетка

19. Уличный фонарь

Наличие и исправность

20. Внутренняя отделка

20.1 Наличие панели эл.щитка

20.2 Наличие соединительной щина на автоматах ввода

20.3 Установка или наличие гофры на эл.проводке

20.4 Добор на карман соединения стен модуля сп1

Наличие незашпаклеванной щели более 1мм. Считать отсутствием добора.

20.5 Добор на карман соединения стен модуля сп2

Наличие незашпаклеванной щели более 1мм. Считать отсутствием добора.

20.6 Откосы входной двери

20.7 Внутренние откосы окон

- 20.8** Наличие ручек на окнах
- 20.9** Наличие заглушек фурнитуры
- 20.10** Половое покрытие
- 20.11** Откосы дверей
- 20.12** Установка межкомнатных дверей
- 20.13** Установка замков на двери
- 20.14** Сварка эл.проводки модулей
Изоляцию сваренных жил проводить термоусаживающей трубкой
- 20.15** Наличие или установка подрозетников
- 20.16** Наличие однотипных регуляторов
- 20.17** Термодатчики
Качество работы терморегулятора
- 20.18** Выключатели
Наличие и исправность
- 20.19** Розетки
- 20.20** Бра
- 20.21** Подвесы потолочных светильников
- 20.22** Потолок сп 1
- 20.23** Потолок сп 2
- 20.24** Потолок вх зоны

20.25 Потолочные светильники

Наличие и исправность

20.26 Плинтуса

21. Сан.узел

21.1 Монтаж плитки

21.2 Затирка плитки

21.3 Установка трапа

21.4 Подвесы потолочных светильников

21.5 Установка полотна потолка

21.6 Установка потолочных светильников

21.7 Тумба с раковиной

Установка и подключение

21.8 Пайка ввода воды

21.9 Унитаз

Установка и подключение

21.10 Вентиляция

Установка и подключение

21.11 Бойлер

Установка, подключение, проверка по воде и нагреву. Установка трубки перелива.

21.12 Зеркало

Установка и подключение на ваги

21.13 Душ

Установка и проверка на подтекание

21.14 Установка откосов двери с.у

21.15 Установка двери

21.16 Замок двери

Установка и проверка

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?