



Контроль состояния здания проходной

Контроль состояния здания проходной

1. Пожарная сигнализация исправна

- 1.1** - приёмно-контрольный прибор пожарной сигнализации в рабочем состоянии

<https://imgur.com/uL6RsPI>

- 1.2** - индикация постановки шлейфов на охрану зеленого цвета

<https://imgur.com/uL6RsPI>

2. Пожарные краны исправны

- 2.1** - пожарные краны опломбированы

<https://imgur.com/VBxwXkE>

- 2.2** - укомплектованы пожарными рукавами и стволами

<https://imgur.com/VBxwXkE>

- 2.3** - пожарные рукава присоединены к кранам и стволам

<https://imgur.com/VBxwXkE>

3. Огнетушители в исправном состоянии

- 3.1** - манометр в зеленой зоне

<https://imgur.com/b68Auvo>

3.2 - целостность корпуса не нарушена

<https://imgur.com/b68Auvo>

3.3 - имеется раструб

<https://imgur.com/b68Auvo>

4. Эвакуационные пути и выходы исправны

4.1 - двери эвакуационных выходов свободно открываются изнутри без ключа

<https://imgur.com/AqAJLVc>

4.2 - эвакуационные пути не загромождены

<https://imgur.com/AqAJLVc>

4.3 - знаки пожарной безопасности на путях эвакуации в наличии

<https://imgur.com/AqAJLVc>

При обнаружении нарушения требований пожарной безопасности незамедлительно
принять меры к устранению нарушения

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?