ТО

Басссейн

- [ ] Проверка работоспособности оборудования
- [ ] Опорожнение переливных емкостей удаление осадка
- [ ] Очистка воды от плавающего загрязнения
- [ ] Очистка стен и днища бассейна водным пылесосом
- [ ] Очистка дна чаши бассейна подводным пылесосом
- [ ] Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, обратных клапанов на предмет протечек
- [ ] Проверка работоспособности УЗО
- [ ] Осмотр фильтрационных насосов, при необходимости очистка фильтров грубой очистки
- [ ] Проверка показаний манометров фильтров
- [ ] Работа насосов (проверка режимов работы, герметичности системы, отсутствия вибраций и замер силы тока)
- [ ] Проверка установленных значений температуры и температуры воды и бассейне, при необходимости корректировка

- ☐ Проверка реального и установленных уровней воды в накопительном баке, при необходимости корректировка
- ☐ Проверка уровней коагулянта в канистрах, проверка расхода коагулянта, при необходимости, корректировка программных остановок
- ☐ Проверка состояния роликовых роторов и шлангов дозирующих насосов, при необходимости замена
- ☐ Анализ основных химических параметров воды бассейна прибором
- ☐ Проверка фильтра измерительной воды
- ☐ Проверка линии измерительной воды и регулировка ее подачи в измерительную ячейку
- ☐ Осмотр измерительных электродов, чистка при необходимости
- ☐ Проверка показании и заданных уровней Cl и pH
- ☐ Проверка уровней химических реагентов (Cl, pH) в канистрах, проверка расхода химических реагентов, при необходимости корректировка установленных уровней дозирования
- ☐ Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования химических реагентов (Cl, pH) на предмет протечек
- ☐ Проверка работоспособности дозирующих насосов химических реагентов (Cl, pH)
- ☐ Проверка работоспособности заборников химических реагентов (Cl, pH)
- ☐ Проверка работоспособности клапана долива, при необходимости

очистка перепускных отверстий и внутренней полости

- ☐ Проверка состояния датчика уровня воды, чистка при необходимости
- ☐ Проверка работоспособности датчика потока
- ☐ Проверка работоспособности электромагнитного клапана циркуляционного насоса контура теплоносителя
- ☐ Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования коагулянта на предмет протечек
- ☐ Проверка работоспособности заборников коагулянта, чистка при необходимости
- ☐ Очистка фильтра измерительной воды
- ☐ Очистка измерительных электродов Cl, pH, Rx
- ☐ Калибровка электрода pH с использованием буферных растворов pH 7.0 pH 4.0
- ☐ Калибровка электрода Cl
- ☐ Протяжка контактов и проверка целостности проводов заземляющих цепей
- ☐ Очистка измерительной ячейки электродов
- ☐ Проверка работоспособности запорной арматуры и обратных клапанов
- ☐ Протяжка контактов в щитах и электроустановках
- ☐ Проверка количества фильтровального материала в фильтрах пополнение при необходимости

- [ ] Замена буферных калибровочных растворов pH 7.0, pH 4.0
- [ ] Контроль параметров измерительных электродов
- [ ] Очистка защитного стекла УФ, при необходимости замена уплотняющего кольца
- [ ] Проверка времени наработки и контроль мощности излучения ультрафиолетовой лампы, замена в случае выхода параметров за допуски
- [ ] Проверка срабатывания автоматов защиты
- [ ] Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx
- [ ] Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH
- [ ] Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH
- [ ] Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта
- [ ] Замена песка в фильтрах, замена в случае выхода параметров за допуски
- [ ] Консультации обслуживающего персонала

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?