Чек-лист | Эксперт

ТО

1. Басссейн

- [ ] **1.1** Проверка работоспособности оборудования
- [ ] **1.2** Опорожнение переливных емкостей удаление осадка
- [ ] **1.3** Очистка воды от плавающего загрязнения
- [ ] **1.4** Очистка стен и днища бассейна водным пылесосом
- [ ] **1.5** Очистка дна чаши бассейна подводным пылесосом
- [ ] **1.6** Осмотр трубопроводов, запорной арматуры, обратных клапанов на предмет протечек
- [ ] **1.7** Проверка работоспособности УЗО
- [ ] **1.8** Осмотр фильтрационных насосов, при необходимости очистка фильтров грубой очистки
- [ ] **1.9** Проверка показаний манометров фильтров
- [ ] **1.10** Работа насосов (проверка режимов работы, герметичности системы, отсутствия вибраций и замер силы тока)
- [ ] **1.11** Проверка установленных значений температуры и температуры воды и бассейне, при необходимости корректировка

- [ ] **1.12** Проверка реального и установленных уровней воды в накопительном баке, при необходимости корректировка

- [ ] **1.13** Проверка уровней коагулянта в канистрах, проверка расхода коагулянта, при необходимости, корректировка программных остановок

- [ ] **1.14** Проверка состояния роликовых роторов и шлангов дозирующих насосов, при необходимости замена

- [ ] **1.15** Анализ основных химических параметров воды бассейна прибором

- [ ] **1.16** Проверка фильтра измерительной воды

- [ ] **1.17** Проверка линии измерительной воды и регулировка ее подачи в измерительную ячейку

- [ ] **1.18** Осмотр измерительных электродов, чистка при необходимости

- [ ] **1.19** Проверка показании и заданных уровней Cl и pH

- [ ] **1.20** Проверка уровней химических реагентов (Cl, pH) в канистрах, проверка расхода химических реагентов, при необходимости корректировка установленных уровней дозирования

- [ ] **1.21** Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования химических реагентов (CI, pH) на предмет протечек

- [ ] **1.22** Проверка работоспособности дозирующих насосов химических реагентов (CI, pH)

- [ ] **1.23** Проверка работоспособности заборников химических реагентов (CI, pH)

- [ ] **1.24** Проверка работоспособности клапана долива, при необходимости очистка перепускных отверстий и внутренней полости

- [ ] **1.25** Проверка состояния датчика уровня воды, чистка при необходимости

- [ ] **1.26** Проверка работоспособности датчика потока

- [ ] **1.27** Проверка работоспособности электромагнитного клапана циркуляционного насоса контура теплоносителя

- [ ] **1.28** Осмотр трубопроводов и инжекторов дозирования коагулянта на предмет протечек

- [ ] **1.29** Проверка работоспособности заборников коагулянта, чистка при необходимости

- [ ] **1.30** Очистка фильтра измерительной воды

- [ ] **1.31** Очистка измерительных электродов Cl, pH, Rx

- [ ] **1.32** Калибровка электрода pH с использованием буферных растворов pH 7.0 pH 4.0

- [ ] **1.33** Калибровка электрода Cl

- [ ] **1.34** Протяжка контактов и проверка целостности проводов заземляющих цепей

- [ ] **1.35** Очистка измерительной ячейки электродов

- [ ] **1.36** Проверка работоспособности запорной арматуры и обратных клапанов
- [ ] **1.37** Протяжка контактов в щитах и электроустановках
- [ ] **1.38** Проверка количества фильтровального материала в фильтрах пополнение при необходимости
- [ ] **1.39** Замена буферных калибровочных растворов pH 7.0, pH 4.0
- [ ] **1.40** Контроль параметров измерительных электродов
- [ ] **1.41** Очистка защитного стекла УФ, при необходимости замена уплотняющего кольца
- [ ] **1.42** Проверка времени наработки и контроль мощности излучения ультрафиолетовой лампы, замена в случае выхода параметров за допуски
- [ ] **1.43** Проверка срабатывания автоматов защиты
- [ ] **1.44** Замена измерительных электродов Cl, pH, Rx
- [ ] **1.45** Замена мембран дозирующих насосов Cl и pH
- [ ] **1.46** Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов Cl и pH
- [ ] **1.47** Замена клапанов и кольцевых уплотнителей дозирующих насосов коагулянта
- [ ] **1.48** Замена песка в фильтрах, замена в случае выхода параметров за допуски

☐ **1.49** Консультации обслуживающего персонала

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?